Zápis ze schůzky konané dne 8. 1. 2015 v budově ZŠ

Přítomni:	za vedení školy	Mgr. Pavel Plečka (ředitel ZŠ a MŠ)
		p. Zdeněk Merta (školník)
	za Školskou radu	Ing. Jan Menšík

Na pracovní schůzce byl vytipován přehled nutných oprav a investic pro objekty školy a školky:

1. Stará budova školy (Pavilon „R")

1.1 Investice

a) realizace nové splaškové přípojky od pavilonu „R" do kanalizace v ul. Školní v rámci projektované II. etapy kanalizace (trasa stávající přípojky je pod podlahou budovy kotelny)

1.2 Opravy

a) dokončení opravy kamenné zídky u vchodu do staré kotelny od ul. Zámecká včetně pokládky nové vrchní vrstvy od cesty ke dveřím do staré kotelny
b) zprovoznění všech ručních ventilů na otopných tělesech v celé budově nebo případně výměna za nové termostatické ventily
c) oprava vnitřních špalet po realizaci výměny oken – bude řešena s dodavatelem oken v rámci reklamačních řízení
d) specifikovat případné využití bývalého CO krytu s nutností vyřešení odsávání vnitřního prostoru.

2. Přístavba školy (nové pavilony včetně spojovacího krčku)

2.1 Investice

a) výměna střešní krytiny, oken včetně všech vchodových dveří (hlavní vchod, vchod do kuchyně, únikové východy, apod.)
b) návrh na rozšíření zpevněné plochy o cca 30m^2 před kuchyní na pozemku parc.č.38 (nad objektem pošty) - komplikovaný příjezd před hlavní vchod
c) řešení vzduchotechniky v kuchyni – instalace klimatizace

2.2 Opravy

a) výměna podlahových roštů v kuchyni u varných kotlů včetně rozšíření podlahového kanálu u třetího kotle s ohledem vyčištění odpadů
b) odstranění vlhkosti v šatně kuchařek
c) výměna vytipovaných starých rozvodů studené a teplé vody
d) obnova elektro i plynových spotřebičů v kuchyni (prioritně konvektomat, míchací stroj, výhled lednice, mraznička, chladící skříň, apod.
e) výmalba
f) oprava opadaných obkladů a odskočených dlažeb

3. Kotelna – příprava ÚT a TUV

3.1 Investice

Postup případné rekonstrukce je specifikován v zápisu fyzické prohlídky, kterou provedla externí organizace dne 8.1.2015. Zápis obdržel i místostarosta Mgr. Chvostek.

Před výměnou kotlů je nutné posoudit objekty (stará budova a nové pavilony) z hlediska tepelných ztrát. Jedná se o to, že stará budova ZŠ má jiné tepelné parametry než před rekonstrukcí. U nových pavilónů bude v posouzení srovnání tepelných ztrát před a po výměně oken, dveří, atd). Toto bude součástí PD, která bude řešit bod 2.1 a) s upřesněním požadavku na instalovaný příkon kotelny z hlediska ÚT a přípravy TUV.

4. Budova školky Nad Zámkem

4.1 Investice

a) pořízení 2ks mobilních klimatizací

b) doplnění zařízení pro pohybové aktivity dětí do rozšířené části školní zahrady MŠ u zámku

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
dne 11.1. 2015

.....	.....	.....
Mgr. Pavel Plečka	Ing. Jan Menšík	p. Zdeněk Merta